WĘZEŁ CIEPLNY
H=359

kratka odpływowa

STARA TRASA PIONU HYDRANTOWEGO Ø65cm

NOWA LOKALIZACJA PIONU HYDRANTOWEGO Ø 65cm

LOKALIZACJA SZAFKI HYDRANTOWEJ

POZIOM DNØ 75 STAL

NOWA LOKALIZACJA PIONU HYDRANTOWEGO Ø65cm

POZIOM Ø 75

LOKALIZACJA SZAFKI HYDRANTOWEJ

POZIOM DN Ø 75 STAL

zawór gł. zimnej wody

st. rewizyjna

H=240

H=101

kran ze złą

PKØ110

UWAGI

WSZYSTKIE WYMIARY OBJĘTE NINIEJSZYM PROJEKTEM PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU I WERYFIKACJI NA ETAPIE WYKONAWCZYM. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY WYSOKOŚCIOWE, POZIOME I W WYPADKU ZAISTNIAŁYCH RÓŻNIC W STOSUNKU DO WYMIARÓW W NATURZE PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PROWADZĄCYM PROJEKT.
REMONT ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCHO NIE WPROWADZA ZMIAN O CHARAKTERZE MODERNIZACJI CZY PRZEBUDOWY JEST JEDYNIE WYMIANĄ STARYCH ORAZ ZUŻYTYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA BUDYNKU NA NOWE DOSTOSOWANE DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA OBIEKTU
WSZELKIE WPROWADZANE ZMIANY NA ETAPIE WYKONAWCZYM POWINNY BYĆ ZATWIERDZANE PRZEZ UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM PROWADZĄCYM PROJEKT ORAZ OSOBĄ UMOCOWANĄ W UMOWIE DO ZATWIERDZANIA TAKICH DECYZJI W WYPADKU NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM ISTNIEJĄCYM , BĄDŹ ZAISTNIAŁYCH NA ETAPIE BUDOWY KONIECZNOŚCI ZMIAN WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT JEST BEZWZGLĘDNIE ZOBOWIĄZANY DO KONSULTOWANIA ICH Z INSPEKTOREM NADZORU ORAZ PROJEKTANTEM PROWADZĄCYM PROJEKT
WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI, ZALECENIAMI PRODUCENTÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ WYKONAWCY Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE W REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU POWINNY BYĆ CERTYFIKOWANE ORAZ POWINNY POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO OBROTU NA RYNKU POLSKIM.

UWAGI

REMONT INSTALACJI MA CHARAKTER ODTWORZENIOWY – CELEM JEST PRZYWRÓCENIE PIERWOTNIE WYMAGANEJ SPRAWNOŚCI
WSZYSTKIE PARAMETRY ORAZ PRZEKROJE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN
PROWADZENIE PIONÓW W DOGODNYCH MIEJSCACH.
ISTNIEJĄCE PIONY ODCIĄĆ I ZACHOWAC TAK BY NIE ZRUJNOWAĆ NIEREMONTOWANYCH TOALET

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ? tekst ujednolicony

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

INWESTOR
KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
00-922 Warszawa ul. Wawelska 56

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ PROJEKTU
REMONT ŁAZIENEK ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU HOTELU PRACOWNICZEGO KSAP

ADRES INWESTYCJI
AL. SOLIDARNOŚCI 87 A 00-144 WARSZAWA

ARCHITEKT
Architekci - Andrzej Radlicki
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Falata 6 m.52, 02-634 Warszawa
tel/fax: 8657558
e-mail: architend@vhdoosllve.com

GŁÓWNY PROJEKTANT	NR UPR	DATA	PODPIS
ARCHITEKT Jarosław Ostrólski	WA-4809/3		
SPRAWDZAJĄCY Wojciech Inglebrecz			

TREŚĆ RYSUNKU
RZUT PIWNIC - INST HYDRANTOWA

SKALA	NR PORZĄDKOWY
1:50	H-1P